



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0000669-19

Термін дії з 11 листопада 2019 до 10 листопада 2022
Valid from / valid until

Продукція
Product **Вогнегасник порошковий закачний ВП-2(з)**

код УКТ ЗЕД
28.29.22-10.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 2-11, 13-15, 17, 24, 27, 28 табл. А.1 ДСТУ 3675-98 'Техніка пожежна. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань'. Вогнегасна здатність - 1А, 34В за умови використання вогнегасного порошку 'ПВ-1С' виробництва Приватного підприємства 'ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР'

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ 'Хладар-Техсоюз',
адреса: 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9а, кв. 53, код ЄДРПОУ 32463639,
адреса виробництва: 70015, Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Петро-Михайлівка, вул. Механізаторів, 7

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'Хладар-Техсоюз',
адреса: 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9а, кв. 53,
код ЄДРПОУ 32463639

Додаткова інформація
Additional information

Вогнегасник порошковий закачний ВП-2(з), що виробляється серійно з 11.11.2019 до 10.11.2022 за ТУ У 29.2-32463639-010:2008 'Вогнегасники порошкові закачні ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з), ВП-12(з). Технічні умови' зі зміною № 3. Здійснюється наглядання за виробництвом сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції виконується згідно з ДСТУ 3675-98. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 06.11.2017 № 33С/НЛПБ-2017 ВЛ ТОВ 'НЛПБ' (атестат акредитації від 25.01.2016 № 2Н688). Акт обстеження виробництва від 06.11.2017 № 1296, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану у пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно, від 12.12.2018 № 2532, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 30.10.2019 № 10438с4, Експертне рішення від 06.11.2019 № 10439с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 300702



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

